

保安検査基準（案）

（圧縮水素スタンド関係）

J P E C - S 0001 (2014)

DRAFT

平成26年 ○月○日 制定

一般財団法人石油エネルギー技術センター

目次

I 総則	8
1 適用範囲	8
2 検査項目及び検査方法	8
3 技術基準条項と対応する検査方法の該当箇所	8
4 検査の周期（時期）	14
II 保安検査の方法	15
1 警戒標 等	16
1.1 境界線・警戒標	16
1.2 可燃性ガスの貯槽であることが容易にわかる措置	16
1.3 バルブ等の操作に係る適切な措置	16
1.3.1 目視検査	16
1.3.2 作動検査	16
2 保安距離・施設レイアウト 等	16
2.1 保安距離等	16
2.1.1 距離測定	17
2.1.2 目視検査	17
2.2 設備間距離	17
2.3 保安区画	17
2.4 高圧ガス設備の位置・燃焼熱量数値	17
2.4.1 距離測定	17
2.4.2 記録確認	17
2.5 火気取扱施設までの距離	18
2.5.1 距離測定	18
2.5.2 目視検査	18
2.5.3 作動検査	18
2.6 滞留しない構造	18
2.6.1 目視検査	18
2.6.2 作動検査	19
2.7 ディスペンサーの屋根の構造	19
2.7.1 目視検査	19
2.7.2 記録確認又は図面確認検査	19
2.8 充填を受ける車両の停止位置等	19
2.8.1 距離測定	19
2.8.2 目視検査	19
2.9 配管の設置位置等	19
2.9.1 設置位置の目視検査	20
2.9.2 トレンチの目視検査	20
2.10 ガス設備の設置状況等	20

2. 10. 1	設置位置に関する目視検査	20
2. 10. 2	衝突防止措置の目視検査	20
2. 10. 3	車両の追突を検知する衝突センサーの作動検査	20
2. 11	遮断装置等の配置	20
2. 12	防液堤内外の設備設置規制	20
2. 12. 1	目視検査	21
2. 12. 2	距離測定	21
2. 13	埋設貯槽	21
2. 13. 1	距離測定	21
2. 13. 2	記録確認	21
2. 13. 3	目視検査	21
2. 13. 4	測定又は作動検査	21
2. 14	二階建容器置場の構造	21
2. 14. 1	目視検査	22
2. 14. 2	測定	22
3.	高圧ガス設備の基礎・耐震設計構造等	22
3. 1	基礎	22
3. 1. 1	記録確認	22
3. 1. 2	目視検査	22
3. 2	耐震設計構造	22
3. 2. 1	記録確認	22
3. 2. 2	目視検査	22
3. 3	貯槽の沈下状況	22
4.	ガス設備（導管を除く。）	23
4. 1	ガス設備（高圧ガス設備を除く。）の気密構造	23
4. 2	ガス設備に使用する材料	23
4. 3	高圧ガス設備の耐圧性能及び強度	23
4. 3. 1	目視検査	23
4. 3. 2	非破壊検査	24
4. 4	高圧ガス設備の気密性能	25
4. 4. 1	気密試験	25
4. 4. 2	高圧ガス設備を開放した場合の気密試験	25
4. 4. 3	高圧ガス設備を開放しない場合の気密試験	25
5.	計装・電気設備	25
5. 1	計装設備	25
5. 1. 1	温度計	25
5. 1. 1. 1	目視検査	26
5. 1. 1. 2	精度検査	26
5. 1. 1. 3	代替比較検査	26

5.1.2	圧力計	26
5.1.2.1	目視検査	26
5.1.2.2	精度検査	27
5.1.2.3	代替比較検査	27
5.1.3	液面計等	27
5.1.3.1	目視検査	27
5.1.3.2	止め弁の作動検査	27
5.2	電気設備	28
5.2.1	電気設備の防爆構造	28
5.2.2	保安電力等	28
5.2.2.1	目視検査	28
5.2.2.2	作動検査	28
5.2.3	静電気除去措置	28
5.2.3.1	目視検査	29
5.2.3.2	接地抵抗値測定	29
5.2.4	インターロック機構	29
5.2.4.1	目視検査	29
5.2.4.2	作動検査	29
6.	保安・防災設備	29
6.1	常用の温度の範囲に戻す措置	29
6.1.1	目視検査	29
6.1.2	作動検査	30
6.2	安全装置等	30
6.2.1	目視検査	30
6.2.2	バネ式安全弁作動検査	30
6.2.3	圧力リリーフ弁の作動検査	30
6.2.4	減圧弁の作動検査	31
6.3	安全弁等の放出管	31
6.3.1	目視検査	31
6.3.2	測定	31
6.4	貯槽、移動式製造設備及び蓄圧器の温度上昇防止装置、貯槽の耐熱・冷却装置	31
6.4.1	目視検査	31
6.4.2	作動検査	31
6.4.3	目視検査（蓄圧器）	32
6.4.4	作動検査（蓄圧器）	32
6.4.5	目視検査（移動式製造設備）	32
6.4.6	作動検査（移動式製造設備）	32
6.5	負圧防止措置	32

6.5.1	目視検査	32
6.5.2	作動検査	32
6.6	貯槽及び蓄圧器の配管に取り付けた遮断装置	33
6.6.1	目視検査	33
6.6.2	作動検査	33
6.6.3	弁座漏れ検査	33
6.7	貯槽の配管に設けたバルブ	33
6.7.1	目視検査	33
6.7.2	作動検査	33
6.8	貯槽配管の緊急遮断装置	33
6.8.1	目視検査	33
6.8.2	作動検査	34
6.8.3	弁座漏れ検査	34
6.9	配管等の接合	34
6.10	圧縮機、蓄圧器とディスペンサー間等の障壁	34
6.11	計器室	34
6.11.1	距離測定	34
6.11.2	目視検査	34
6.12	保安用不活性ガス等	35
6.13	防消火設備	35
6.13.1	目視検査	35
6.13.2	作動検査	35
6.14	通報措置	35
6.14.1	目視検査	35
6.14.2	使用検査	35
6.15	過充填防止のための措置	35
6.15.1	目視検査	35
6.15.2	作動検査	36
6.16	防火壁	36
6.16.1	目視検査	36
6.16.2	測定	36
6.17	外部から供給される圧縮水素の受入配管の緊急遮断措置	36
6.17.1	目視検査	36
6.17.2	作動検査	36
6.17.3	弁座漏れ検査	36
6.18	圧縮機の爆発、漏えい、損傷防止措置	36
6.18.1	目視検査	36
6.18.2	作動検査	37
6.19	ディスペンサーの遮断装置及び漏えい防止措置	37

6.19.1	目視検査	37
6.19.2	遮断装置の作動検査	37
6.19.3	弁座漏れ検査	37
6.19.4	漏えい防止措置の作動検査	37
6.20	ディスペンサーホースの損傷防止措置	38
6.20.1	目視検査	38
6.20.2	作動検査	38
6.21	漏えいガスの検知警報設備	38
6.21.1	目視検査	38
6.21.2	作動検査	38
6.22	漏えいガスの検知による自動停止装置	38
6.22.1	目視検査	39
6.22.2	作動検査	39
6.23	感震装置	39
6.23.1	目視検査	39
6.23.2	作動検査	39
6.24	自動停止装置、自動温度上昇防止装置の起動装置	39
6.24.1	目視検査	39
6.24.2	作動検査	39
6.25	火災の検知警報、自動停止装置、温度上昇防止装置	39
6.25.1	目視検査	39
6.25.2	作動検査	39
6.26	圧縮機・加圧設備の自動停止等の措置	40
6.26.1	作動検査（自動停止）	40
6.26.2	起動しないことを確認する作動検査	40
6.27	直射日光を遮るための措置	41
6.27.1	目視検査	41
6.27.2	記録確認又は図面確認検査	41
6.28	圧縮水素の流量増加防止措置	41
6.28.1	目視検査	41
6.28.2	作動検査	41
6.29	常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止する措置	41
6.29.1	目視検査	41
6.29.2	作動検査	41
6.30	容器置場への車両衝突防止措置	42
6.31	圧縮水素の充填流量の制限措置	42
6.31.1	目視検査	42
6.31.2	作動検査	42

6.32 液化ガスの流出防止措置	42
6.32.1 目視検査	42
6.32.2 測定	42

DRAFT

I 総則

1 適用範囲

本基準は、一般高圧ガス保安規則（以下「一般則」という。）及びコンビナート等保安規則（以下「コンビ則」という。）の適用を受ける製造施設のうち、圧縮水素スタンド（一般則第2条第1項第25号並びにコンビ則第2条第1項第15号の3に規定する圧縮水素スタンド。ただし、常用の圧力40MPa以下の圧縮水素スタンドに限る。）に係る高圧ガス保安法第35条の保安検査について適用する。

なお、一般則第7条の3第1項ただし書き及びコンビ則第7条の3第1項ただし書きの規定により、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる製造設備の冷却の用に供することができる冷凍設備の当該技術上の基準に係る保安検査は、冷凍保安規則関係保安検査基準に基づき実施することができる。

2 検査項目及び検査方法

技術基準の適合状況（許可時に要求された性能を満足しているかどうか）について、II保安検査の方法に示す検査項目に応じた方法又は当該方法に基づき実施された検査についての記録確認により行う。

なお、一般則第99条（コンビ則にあっては第54条等）の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る保安検査の方法であって、本基準を適用することが適当でない場合にあつては、本基準の内容に係わらず経済産業大臣又は、都道府県知事が認めた適切な方法により行うことができる。

3 技術基準条項と対応する検査方法の該当箇所

一般則及びコンビ則の技術基準条項とそれに対応する検査方法の該当箇所の一覧を表1に示す。

表1 一般則及びコンビ則条項と対応する検査項目

一般則条項	コンビ則条項	検査項目
第6条第1項	第5条第1項	
第1号 (第7条の3第1項第1号) (第7条の3第2項第1号)	第1号 (第7条の3第1項第1号)	1.1 境界線・警戒標
第2号 (第7条の3第1項第1号)	第2号 (第7条の3第1項第1号)	2.1 保安距離等
	第3号 (第7条の3第1項第1号)	2.1 保安距離等
	第6号 (第7条の3第1項第1号)	2.1 保安距離等

	第7号 (第7条の3第1項第1号)	2.1 保安距離等
	第8号 (第7条の3第1項第1号)	2.1 保安距離等
	第9号 (第7条の3第1項第1号)	2.3 保安区画
	第10号 (第7条の3第1項第1号)	2.4 高圧ガス設備の位置・燃焼熱量数値
第5号 (第7条の3第1項第1号) (第7条の3第2項第1号)	第12号 (第7条の3第1項第1号)	2.2 設備間距離
	第13号 (第7条の3第1項第1号) (第7条の3第2項第1号)	2.2 設備間距離
第6号 (第7条の3第1項第1号) (第7条の3第2項第1号)	第29号 (第7条の3第1項第1号) (第7条の3第2項第1号)	1.2 可燃性ガスの貯槽であることが容易にわかる措置
第7号 (第7条の3第1項第1号) (第7条の3第2項第1号)	第35号 (第7条の3第1項第1号) (第7条の3第2項第1号)	6.32 液化ガスの流出防止措置
第8号 (第7条の3第1項第1号) (第7条の3第2項第1号)	第36号 (第7条の3第1項第1号) (第7条の3第2項第1号)	2.12 防液堤内外の設備設置規制
第9号 (第7条の3第1項第1号) (第7条の3第2項第1号)	第51号 (第7条の3第1項第1号) (第7条の3第2項第1号)	2.6 滞留しない構造
第10号 (第7条の3第1項第1号) (第7条の3第2項第1号)	第15号 (第7条の3第1項第1号) (第7条の3第2項第1号)	4.1 ガス設備(高圧ガス設備を除く。)の気密構造
第11号 (第7条の3第1項第1号) (第7条の3第2項第1号)	第17号 (第7条の3第1項第1号) (第7条の3第2項第1号)	4.3 高圧ガス設備の耐圧性能及び強度
第12号 (第7条の3第1項第1号) (第7条の3第2項第1号)	第18号 (第7条の3第1項第1号) (第7条の3第2項第1号)	4.4 高圧ガス設備の気密性能
第13号 (第7条の3第1項第1号) (第7条の3第2項第1号)	第19号 (第7条の3第1項第1号) (第7条の3第2項第1号)	4.3 高圧ガス設備の耐圧性能及び強度

第14号 (第7条の3第1項第1号) (第7条の3第2項第1号)	第16号 (第7条の3第1項第1号) (第7条の3第2項第1号)	4.2 ガス設備に使用する材料
第15号 (第7条の3第1項第1号) (第7条の3第2項第1号)	第23号 (第7条の3第1項第1号) (第7条の3第2項第1号)	3.1 基礎
第16号 (第7条の3第1項第1号) (第7条の3第2項第1号)	第64号 (第7条の3第1項第1号) (第7条の3第2項第1号)	3.3 貯槽の沈下状況
第17号 (第7条の3第1項第1号) (第7条の3第2項第1号)	第24号 (第7条の3第1項第1号) (第7条の3第2項第1号)	3.2 耐震設計構造
第18号 (第7条の3第1項第1号) (第7条の3第2項第1号)	第20号 (第7条の3第1項第1号) (第7条の3第2項第1号)	5.1.1 温度計 6.1 常用の温度の範囲に戻す措置
第19号 (第7条の3第1項第1号) (第7条の3第2項第1号)	第21号 (第7条の3第1項第1号) (第7条の3第2項第1号)	5.1.2 圧力計 6.2 安全装置等
第20号 (第7条の3第1項第1号) (第7条の3第2項第1号)	第22号 (第7条の3第1項第1号) (第7条の3第2項第1号)	6.3 安全弁等の放出管
第21号 (第7条の3第1項第1号) (第7条の3第2項第1号)	第34号 (第7条の3第1項第1号) (第7条の3第2項第1号)	6.5 負圧防止措置
第22号 (第7条の3第1項第1号) (第7条の3第2項第1号)	第33号 (第7条の3第1項第1号) (第7条の3第2項第1号)	5.1.3 液面計等
第24号 (第7条の3第1項第1号) (第7条の3第2項第1号)	第43号 (第7条の3第1項第1号) (第7条の3第2項第1号)	6.7 貯槽の配管に設けたバルブ
第25号 (第7条の3第1項第1号) (第7条の3第2項第1号)	第44号 (第7条の3第1項第1号) (第7条の3第2項第1号)	6.8 貯槽配管の緊急遮断装置
第26号 (第7条の3第1項第1号) (第7条の3第2項第1号)	第48号 (第7条の3第1項第1号) (第7条の3第2項第1号)	5.2.1 電気設備の防爆構造
第27号 (第7条の3第1項第1号) (第7条の3第2項第1号)	第50号 (第7条の3第1項第1号) (第7条の3第2項第1号)	5.2.2 保安電力等

第30号 (第7条の3第1項第1号)	第60号 (第7条の3第1項第1号)	6.10 圧縮機、蓄圧器とディスペンサー間等の障壁
第32号 (第7条の3第1項第1号) (第7条の3第2項第1号)	第31号 (第7条の3第1項第1号) (第7条の3第2項第1号)	6.4 貯槽、移動式製造設備及び蓄圧器の温度上昇防止装置、貯槽の耐熱・冷却装置
	第32号 (第7条の3第1項第1号) (第7条の3第2項第1号)	6.4 貯槽、移動式製造設備及び蓄圧器の温度上昇防止装置、貯槽の耐熱・冷却装置
第38号 (第7条の3第1項第1号) (第7条の3第2項第1号)	第47号 (第7条の3第1項第1号) (第7条の3第2項第1号)	5.2.3 静電気除去措置
第39号 (第7条の3第1項第1号)	第54号 (第7条の3第1項第1号)	6.13 防消火設備
第40号 (第7条の3第1項第1号)	第63号 (第7条の3第1項第1号)	6.14 通報措置
第41号 (第7条の3第1項第1号) (第7条の3第2項第1号)	第45号 (第7条の3第1項第1号) (第7条の3第2項第1号)	1.3 バルブ等の操作に係る適切な措置
第42号イ (第7条の3第1項第1号)	第65号イ (第7条の3第1項第1号)	1.1 境界線・警戒標
第42号ハ (第7条の3第1項第1号)	第65号ニ (第7条の3第1項第1号)	2.1 保安距離等
第42号ニ (第7条の3第1項第1号)	第65号ホ (第7条の3第1項第1号)	2.1 保安距離等
第42号ホ (第7条の3第1項第1号)	第65号へ (第7条の3第1項第1号)	6.27 直射日光を遮るための措置
第42号へ (第7条の3第1項第1号)	第65号ト (第7条の3第1項第1号)	2.6 滞留しない構造
第42号リ (第7条の3第1項第1号)	第65号ヌ (第7条の3第1項第1号)	2.14 二階建容器置場の構造
第42号ヌ (第7条の3第1項第1号)	第65号ル (第7条の3第1項第1号)	6.13 防消火設備
第7条の3第1項 第2号	第7条の3第1項 第2号	2.1 保安距離等
第3号	第3号	6.17 外部から供給される圧縮水素の受入配管の緊急遮断措置

第4号	第4号	6.6 貯槽及び蓄圧器の配管に取り付けた遮断装置
第5号	第5号	6.19 ディスペンサーの遮断装置及び漏えい防止措置
第6号	第6号	2.9 配管の設置位置等
第7号	第7号	6.21 漏えいガスの検知警報設備
第8号	第8号	2.7 ディスペンサーの屋根の構造
第9号	第9号	2.8 充填を受ける車両の停止位置等
第10号	第10号	2.5 火気取扱施設までの距離
第11号	第11号	6.15 過充填防止のための措置
第12号	第12号	2.2 設備間距離
第13号	第13号	6.2 安全装置等 6.28 圧縮水素の流量増加防止措置
第14号	第14号	6.6 貯槽及び蓄圧器の配管に取り付けた遮断装置
第7条の3第2項	第7条の3第2項	
第2号 第2号の2	第2号 第2号の2	2.1 保安距離等
第3号	第3号	2.1 保安距離等
第4号	第4号	6.16 防火壁
第5号	第5号	6.17 外部から供給される圧縮水素の受入配管の緊急遮断措置
第6号	第6号	6.18 圧縮機の爆発、漏えい、損傷防止措置
第7号	第7号	6.6 貯槽及び蓄圧器の配管に取り付けた遮断装置
第8号	第8号	6.19 ディスペンサーの遮断装置及び漏えい防止措置
第9号	第9号	2.9 配管の設置位置等
第10号	第10号	6.2 安全装置等
第11号	第11号	6.3 安全弁等の放出管
第12号	第12号	6.28 圧縮水素の流量増加防止措置
第13号	第13号	2.11 遮断装置等の配置
第14号	第14号	6.9 配管等の接合
第15号	第15号	6.4 貯槽、移動式製造設備及び蓄圧器の温度上昇防止装置、貯槽の耐熱・冷却装置
第16号	第16号	6.21 漏えいガスの検知警報設備 6.22 漏えいガスの検知による自動停止

		装置
第 17 号	第 17 号	6.23 感震装置
第 18 号	第 18 号	6.25 火災の検知警報、自動停止装置、 温度上昇防止装置
第 19 号	第 19 号	6.25 火災の検知警報、自動停止装置、 温度上昇防止装置
第 20 号	第 20 号	6.4 貯槽、移動式製造設備及び蓄圧器 の温度上昇防止装置、貯槽の耐 熱・冷却装置
第 21 号	第 21 号	6.24 自動停止装置、自動温度上昇防止 装置の起動装置
第 22 号	第 22 号	6.26 圧縮機・加圧設備の自動停止等の 措置
第 23 号	第 23 号	2.10 ガス設備の設置状況等
第 24 号	第 24 号	2.7 ディスペンサーの屋根の構造
第 25 号	第 25 号	6.20 ディスペンサーホースの損傷防止 措置
第 26 号	第 26 号	2.8 充填を受ける車両の停止位置等
第 27 号	第 27 号	2.5 火気取扱施設までの距離
第 28 号	第 28 号	6.15 過充填防止のための措置
第 29 号	第 29 号	2.2 設備間距離
第 30 号	第 30 号	6.10 圧縮機、蓄圧器とディスペンサー 間の障壁
第 31 号	第 31 号	6.13 防消火設備
第 32 号	第 32 号	6.14 通報措置
第 33 号イ	第 33 号イ	1.1 境界線・警戒標
第 33 号ロ	第 33 号ロ	2.1 保安距離等
第 33 号ハ	第 33 号ハ	6.27 直射日光を遮るための措置
第 33 号ニ	第 33 号ニ	2.6 滞留しない構造
第 33 号ホ	第 33 号ホ	6.13 防消火設備
第 33 号ヘ	第 33 号ヘ	6.30 容器置場への車両衝突防止措置
第 33 号ト	第 33 号ト	6.2 安全装置等 6.28 圧縮水素の流量増加防止措置
第 34 号	第 34 号	6.29 常用圧力の高い蓄圧器又は圧縮機 から常用の圧力が低い蓄圧器に圧 縮水素が流入することを防止する 措置
第 35 号	第 35 号	6.7 貯槽の配管に設けたバルブ

4 検査の周期（時期）

保安検査はⅡ保安検査の方法に示す周期（時期）により行う。

DRAFT

II 保安検査の方法

DRAFT

1 警戒標 等

1.1 境界線・警戒標

事業所の境界線、警戒標及び容器置場の警戒標に係る検査は目視とし、外観に腐食、損傷、変形、汚れその他の異常¹⁾のないことを1年に1回目視（必要に応じて、図面と照合して行うものをいう。以下同じ）により確認する。

注¹⁾ 取付位置・方向・記載事項等を含む。

1.2 可燃性ガスの貯槽であることが容易にわかる措置

可燃性ガスの貯槽であることが容易にわかる措置に係る検査は目視とし、次による。

- a) 貯槽本体への塗色、ガス名朱書又は標紙等貼付による場合
当該措置が明確・明瞭であることを1年に1回目視により確認する。
- b) 標識の掲示による場合
外観¹⁾に腐食、損傷、変形、汚れその他の異常のないことを1年に1回目視により確認する。

注¹⁾ 外観には、取付位置・方向・記載事項等を含む。

1.3 バルブ等の操作に係る適切な措置

バルブ等の操作に係る適切な措置に係る検査は目視及び作動検査とし、次による。

1.3.1 目視検査

- a) 標示板等
外観¹⁾に腐食、損傷、変形、汚れ、その他の異常のないことを1年に1回目視により確認する。
- b) 名称又は塗色等の表示及び流れ方向の表示
当該措置が明確・明瞭であることを1年に1回目視により確認する。
- c) 施錠、封印等
外観¹⁾に腐食、損傷、変形、その他の異常のないことを1年に1回目視により確認する。
- d) 操作用足場及び照明等
外観¹⁾に腐食、損傷、変形、汚れ及びその他の異常のないことを1年に1回目視により確認する。

注¹⁾ 外観には、取付位置・方向・記載事項等を含む。

1.3.2 作動検査

照明等の点灯状況について、1年に1回作動（点灯）させて確認する。

2 保安距離・施設レイアウト 等

2.1 保安距離等

- a) 保安距離等（付属冷凍及び容器置場の保安距離、高圧ガス設備の外側から敷地境界までの距離、容器置場の敷地境界までの距離、及びディスプレイから公道の道路境界線に対する距離を含む、以下同じ。）に係る検査は距離測定とし、2.1.1による。ただし、前回保安検査以降製造施設の設置位置及び保安物件

の設置状況に変更のないことを記録により確認した場合は、その確認をもって距離測定に代えることができる。

- b) 敷地境界までの距離の緩和等のために設けられている障壁等（配管等の鉛直上方を遮断する覆いを含む）の検査は目視とし、2.1.2による。

2.1.1 距離測定

保安距離等の確保状況について、1年に1回巻き尺その他の測定器具を用いた保安距離等の実測による検査又は図面上で確認する。ただし、規定の距離を満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合は、目視又は図面による確認とすることができる。

2.1.2 目視検査

障壁等の外観¹⁾に破損、変形、その他の異常のないことを1年に1回目視により確認する。

注¹⁾ 外観には、位置・方向等を含む。

2.2 設備間距離

- a) 設備間距離に係る検査は距離測定とし、設備間距離の確保状況について、1年に1回巻き尺その他の測定器具を用いた設備間距離の実測により確認する。ただし、規定の距離を満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合は、目視又は図面による確認とすることができる。なお、前回保安検査以降製造設備の設置状況に変更のないことを記録により確認した場合は、その確認をもって距離測定に代えることができる。
- b) 設備間距離の代替措置として設けられている防火上及び消火上有効な措置に係る検査は6.4による。

2.3 保安区画

保安区画の区分・面積に係る検査は目視及び図面確認とし、保安区画の区分の状況及び面積について、1年に1回目視及び図面により確認する。ただし、前回保安検査以降区分一面積に変更のないことを記録により確認した場合は、その確認をもって目視及び図面確認に代えることができる。

2.4 高圧ガス設備の位置・燃焼熱量数値

保安区画内の高圧ガス設備の位置及び燃焼熱量の数値に係る検査は距離測定及び記録確認とし、2.4.1及び2.4.2による。なお、前回保安検査以降高圧ガス設備の位置及び燃焼熱量の数値に変更のないことを記録により確認した場合は、その確認をもって距離測定及び記録確認に代えることができる。

2.4.1 距離測定

隣接保安区画内の高圧ガス設備に対する距離の確保状況について、1年に1回巻き尺その他の測定器具を用いた距離の実測による確認又は図面上で確認する。ただし、規定の距離を満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合は、目視又は図面による検査とすることができる。

2.4.2 記録確認

保安区画内の高圧ガス設備の燃焼熱量の合計の数値が規定値以下であることを、

1年に1回記録により確認する。

2.5 火気取扱施設までの距離

火気取扱施設までの距離確保等に係る検査は次のいずれかの措置の内、該当する措置について検査する。

- a) 火気取扱施設までの距離に係る検査は距離測定とし、2.5.1による。ただし、前回保安検査以降製造設備及び火気取扱施設の設置状況に変更のないことを記録により確認した場合は、その確認をもって距離測定に代えることができる。
- b) 流動防止措置の内、防火壁、障壁、防火戸、網入ガラス及び二重扉に係る検査は目視とし、2.5.2による。
- c) 流動防止措置の内、シリンダーキャビネットに係る検査は目視検査及び作動検査とし、2.5.2及び2.5.3による。
- d) 連動装置に係る検査は目視及び作動検査とし、2.5.2及び2.5.3による。

2.5.1 距離測定

距離の確保状況について、1年に1回巻き尺その他の測定器具を用いた距離の実測により確認する。ただし、規定の距離を満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合は、目視又は図面による確認とすることができる。

2.5.2 目視検査

外観¹⁾に腐食、損傷、変形、その他の異常のないことを1年に1回目視により確認する。

注¹⁾ 外観には、取付位置・方向等及びシリンダーキャビネット内の構成機器等を含む。

2.5.3 作動検査

- a) シリンダーキャビネットの場合
シリンダーキャビネットに設けられた緊急遮断装置、ガス漏えい検知警報設備等の機能について、1年に1回作動させ、確実に作動することを確認する。
なお、シリンダーキャビネット内の高圧ガスの通る部分の耐圧性能及び気密性能に係る検査は4.3及び4.4による。
- b) 連動装置の場合
連動装置の機能について、1年に1回試験用標準ガスの使用により確実に作動することを確認する。

2.6 滞留しない構造

製造設備を設置する室及び容器置場の滞留しない構造に係る検査は開口部、換気装置等の目視及び作動検査とし、2.6.1及び2.6.2による。

2.6.1 目視検査

- a) 開口部、換気装置等の場合
開口部、換気装置等の外観¹⁾に破損、変形その他の異常のないことを1年に1回目視により確認する。
注¹⁾ 外観には、取付位置・方向等を含む。
- b) シリンダーキャビネットを用いた場合

シリンダーキャビネット²⁾に破損、変形その他の異常のないことを1年に1回目視により確認する。

注²⁾ シリンダーキャビネット内の構成機器等を含む。

2.6.2 作動検査

a) 換気装置を設置している場合

換気装置の機能について、1年に1回作動させ、確実に作動することを確認する。

b) シリンダーキャビネットを用いた場合

シリンダーキャビネットに設けられた緊急遮断装置、ガス漏えい検知警報設備等の機能について、1年に1回作動させ、確実に作動することを確認する。

なお、シリンダーキャビネット内の高圧ガスの通る部分の耐圧性能及び気密性能に係る検査は4.3及び4.4による。

2.7 ディスペンサーの屋根の構造

ディスペンサーの屋根の材料及び構造に係る検査は目視及び記録確認又は図面確認とし、2.7.1及び2.7.2による。

2.7.1 目視検査

外観¹⁾に破損、変形、その他の異常のないこと、滞留しない構造が保たれていることを1年に1回目視により確認する。

注¹⁾ 外観には、取付位置・方向等を含む。

2.7.2 記録確認又は図面確認検査

ディスペンサーの屋根に使用されている材料に係る検査は1年に1回記録又は図面により確認する。ただし、前回保安検査以降材料に変更のないことを記録により確認した場合は、その確認をもって記録確認又は図面確認に代えることができる。

2.8 充填を受ける車両の停止位置等

a) 充填を受ける車両の停止位置と貯槽の外表面との距離に係る検査は距離測定とし、2.8.1による。ただし、前回保安検査以降車両の停止位置及び貯槽の設置状況に変更のないことを記録により確認した場合は、その確認をもって距離測定に代えることができる。

b) 防護措置及び車両の停止位置に係る検査は目視とし、2.8.2による。

2.8.1 距離測定

距離の確保状況について、1年に1回巻き尺その他の測定器具を用いた距離の実測による検査又は図面上で確認する。ただし、規定の距離を満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合は、目視又は図面による確認とすることができる。

2.8.2 目視検査

外観¹⁾に汚れ、腐食、破損、変形その他の異常のないことを1年に1回目視により確認する。

注¹⁾ 外観には、位置・方向等を含む。

2.9 配管の設置位置等

- a) 配管の設置位置に係る検査は目視とし、2.9.1による。ただし、前回保安検査以降配管の設置位置に変更のないことを記録により確認した場合は、その確認をもって目視に代えることができる。
- b) 配管¹⁾が設置されているトレンチの検査は目視とし、2.9.2による。
- c) ガスの漏えいを検知する設備²⁾が設けられている場合は、6.22による。
注¹⁾ 配管は、高圧ガスが通る部分に限る。
注²⁾ 通気性の良くないトレンチに設けた水素検知器をいう。

2.9.1 設置位置の目視検査

配管が外部からの衝撃等により損傷を受ける恐れがない場所に設置されていることを1年に1回目視により確認する。

2.9.2 トレンチの目視検査

トレンチ及びトレンチの蓋の通気性の状況確認及び蓋の外観に腐食、破損、変形、その他の異常のないことを1年に1回目視により確認する。

2.10 ガス設備の設置状況等

- a) ガス設備の設置状況に係る検査は目視とし、2.10.1による。ただし、前回保安検査以降ガス設備の設置位置に変更のないことを記録により確認した場合は、その確認をもって目視に代えることができる。
- b) 車両の衝突を防止する措置に係る検査は目視及び作動試験とし、2.10.2及び2.10.3による。

2.10.1 設置位置に関する目視検査

ガス設備に車両が衝突する恐れがないことを、1年に1回目視により確認する。

2.10.2 衝突防止措置の目視検査

車両の衝突を防止する措置について外観¹⁾に汚れ、腐食、破損、変形、その他の異常のないことを1年に1回目視により確認する。

注¹⁾ 外観には、位置・方向等を含む。

2.10.3 車両の追突を検知する衝突センサーの作動検査

車両の衝突を検知するセンサーを模擬信号又は、模擬操作により作動させ正常に作動すること又は、正常な信号が出力されることを1年に1回確認する。

2.11 遮断装置等の配置

蓄圧器及び蓄圧器に圧縮水素を受け入れる配管等に取り付けられた遮断装置等¹⁾を同一枠組み内に設置する措置に係る検査は目視とし、蓄圧器及び遮断装置等が同一枠組み内に設置されていること²⁾を1年に1回目視により確認する。ただし、前回保安検査以降遮断装置等の配置状況に変更のないことを記録により確認した場合は、その確認をもって目視に代えることができる。

注¹⁾ 蓄圧器入口又は出口の配管に設置した遮断弁・逆止弁・圧力リリーフ弁・過流防止弁・安全弁・圧力計・温度計等及び蓄圧器元弁を対象とする。

注²⁾ 「設置されていること」とは、位置・方向等を含む。

2.12 防液堤内外の設備設置規制

防液堤内外の設備設置規制に係る検査は目視及び距離測定とし、2.12.1及び

2.12.2による。ただし、前回保安検査以降設置状況に変更のないことを記録により確認した場合は、その確認をもって目視及び距離測定に代えることができる。

2.12.1 目視検査

防液堤内外に設置されている設備・施設の種類について、1年に1回目視により確認する。

2.12.2 距離測定

防液堤外に設置されている設備までの距離の確保状況について、1年に1回巻き尺その他の測定器具を用いた距離の実測による確認又は図面上で確認する。ただし、規定の距離を満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合は、目視又は図面による確認とすることができる。

2.13 埋設貯槽

埋設貯槽の位置及び貯槽室に係る検査は距離測定及び記録確認とし、2.13.1及び2.13.2による。ただし、前回保安検査以降設置状況に変更のないことを記録により確認した場合は、その確認をもって距離測定及び記録確認に代えることができる。埋設貯槽本体の状況に係る検査は目視及び測定又は作動検査とし、2.13.3及び2.13.4による。

2.13.1 距離測定

貯槽埋設深さ及び隣接貯槽との相互間距離の確保状況について、1年に1回巻き尺その他の測定器具を用いた距離の実測による確認又は図面上で確認する。ただし、規定の距離を満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合は、目視又は図面による確認とすることができる。

2.13.2 記録確認

貯槽室の強度及び防水措置並びに漏えいしたガスの滞留防止措置の状況について、1年に1回記録により確認する。

2.13.3 目視検査

a) 砂詰め方式の場合

砂の乾燥状況及び底部集水柵の浸透水の状況を、1年に1回目視により確認する。

b) 強制換気方式の場合

ピット内の乾燥状況、貯槽外面の状況、外部マンホールの状況及び外部給排気ダクトの状況を、1年に1回目視により確認する。

2.13.4 測定又は作動検査

a) 砂詰め方式の場合

貯槽本体を電気防食しているものは、1年に1回電位測定を行う。

b) 強制換気方式の場合

1年に1回ガス漏えい検知警報設備作動検査を行い、換気設備が連動して作動すること及び作動状況を確認する。

2.14 二階建容器置場の構造

二階建容器置場の構造に係る検査は目視及び測定とし、2.14.1及び2.14.2によ

る。

2.14.1 目視検査

開口部、容器置場の壁等について、破損、変形その他の異常のないことを1年に1回目視により確認する。

2.14.2 測定

容器置場一階の天井高さ（酸素の場合を除く。）について、1年に1回巻き尺その他の測定器具を用いた実測により確認する。ただし、規定の天井高さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合は、目視又は図面による確認とすることができる。また、前回保安検査以降容器置場の構造に変更のないことを記録により確認した場合は、その確認をもって測定に代えることができる。

3. 高圧ガス設備の基礎・耐震設計構造等

3.1 基礎

基礎に係る検査は記録（図面を含む。以下この節において同じ。）の確認及び目視とし、3.1.1及び3.1.2による。ただし、記録確認については、前回保安検査以降地盤の許容支持力等と地盤上の重量物の荷重との関係に変更のないことを記録により確認した場合は、その確認をもって記録確認に代えることができる。

3.1.1 記録確認

地盤の許容支持力等と地盤上の重量物の荷重との関係について、1年に1回記録により確認する。

3.1.2 目視検査

基礎立ち上り部及び貯槽の支柱（底部）と基礎の緊結状況について、腐食、損傷、変形その他の異常のないことを1年に1回目視により確認する。

3.2 耐震設計構造

耐震設計構造に係る検査は記録（図面を含む。以下この節において同じ。）確認及び目視とし、3.2.1及び3.2.2による。ただし、記録確認については、前回保安検査以降耐震設計上変更のないことを記録により確認した場合は、その確認をもって記録確認に代えることができる。

3.2.1 記録確認

耐震設計構造に係る計算結果等について、1年に1回記録により確認する。

3.2.2 目視検査

基礎立ち上り部、ベースプレート、スカート、サドル、支柱及び本体接合部、アンカーボルト等について、腐食、損傷、変形その他の異常のないことを1年に1回目視により確認する。

3.3 貯槽の沈下状況

貯槽の沈下状況に係る検査は沈下状況の測定とし、貯槽の沈下の程度について、不同沈下のないことを1年に1回レベル用測定器を用いた測定により確認する。ただし、次の条件を満足する貯槽に係る沈下状況の測定は3年に1回とすることができる（沈下状況の測定を行わない期間においては、不同沈下のないことを1年に1

回目視により確認すること。)

- a) 設置後5年以上経過したものであること。
- b) 過去3年間の沈下状況の測定結果が、次の式を満足するものであること。

$$h/L \leq 0.005$$

ここに、
h : 貯槽の沈下による傾斜の勾配が最大となる基礎面又は底板上の二点間（以下「二点間」という。）のレベル差（mm）
L : 二点間の水平距離（mm）

4. ガス設備（導管を除く。）

4.1 ガス設備（高圧ガス設備を除く。）の気密構造

ガス設備（高圧ガス設備を除く。）の気密構造に係る検査は1年に1回運転状態、運転を停止した状態又は開放組立後の内圧（運転状態の圧力以上の圧力）のある状態において、漏えい等の異常がないことを確認する¹⁾。

注¹⁾ 漏えい等の異常がないことを確認する方法として、発泡液の塗布、ガス漏えい検知器等を用いた測定又は放置法漏れ試験がある。

4.2 ガス設備に使用する材料

ガス設備に使用されている材料に係る検査は1年に1回記録確認又は図面確認による。ただし、前回保安検査以降材料に変更のないことを記録により確認した場合は、その確認をもって記録確認又は図面確認に代えることができる。

4.3 高圧ガス設備の耐圧性能及び強度

高圧ガス設備の耐圧性能・強度に係る検査は目視検査及び非破壊検査（肉厚測定を含む。）とし、耐圧性能・強度に支障を及ぼす減肉、劣化損傷、その他の異常がないことを確認する。

4.3.1 目視検査

圧縮水素スタンドに係る高圧ガス設備（a）、b)に該当するものについては以下に別途規定する。）の外部について、1年に1回目視（直接目視又はファイバースコープ、工業用カメラ、拡大鏡等の検査器具類を使用し若しくはこれらを組み合わせ）により確認する。

a) 弁類及び動機器の目視検査

外部についての目視検査の結果にかかわらず、分解点検・整備のための開放時¹⁾に目視検査を行う。

注¹⁾ 分解点検・整備のための開放時とは、貯槽を開放しないと検査できない弁については貯槽開放時、摺動部等の消耗品についてメーカーが定める推奨交換時期又は運転時間・状況、日常点検結果、過去の分解点検実績等を参考に定めた分解点検・整備の計画時期をいう。

b) フレキシブルチューブ類の目視検査

フレキシブルチューブ類（高圧ガス設備に設置される、金属、ゴム、樹脂製等の可とう管をいい、断面の形状を変化させずに金属性の配管等をらせん状、ループ上に加工して可とう性を確保したものを除く。以下同じ）については、設置状況が適

切に維持されていること（使用場所・目的等に応じた適切な製品の選定、設置したフレキシブルチューブ類に無理な曲げ、ねじれのないこと等）を、1年に1回目視により確認する。

また、充填枝管、充填ホース等頻繁に取付け・取外しを行う箇所に用いられるフレキシブルチューブ類のうち金属製のものにあつては、ブレード部の破損（切断、ほぐれ等）及びブレードと継ぎ手部との接続部における割れ・膨れ等の異常のないことを、ゴム、樹脂製のもの（金属との多層構造のものを含む）にあつては、補強層の露出、外層のき裂・膨れ、折れ、つぶれ、金属部との接続部における割れ・膨れ等の異常がないことを、1年に1回目視により確認する。

4.3.2 非破壊検査

a) 肉厚測定

4.3.1の目視検査により異常が認められた場合には、肉厚測定用器具を用いて行う。ただし、蓄圧器にあつては目視検査の結果にかかわらず、肉厚測定を1年に1回実施する。

b) 肉厚測定以外の非破壊検査^{1) 2) 3)}

圧縮水素スタンドに係る蓄圧器にあつては、1年に1回外部から水素脆化による疲労割れ等の進展について超音波探傷試験により内部の状況を確認する。⁴⁾ また、圧縮水素スタンドに係る高圧ガス設備の溶接部（高圧ガス配管や圧縮機の付属機器等の溶接部）にあつては、4.3.1の目視検査により異常が認められた場合に行う。

注¹⁾ 肉厚測定以外の非破壊検査（磁粉探傷試験、浸透探傷試験、超音波探傷試験、放射線透過試験及び渦流探傷試験等、ただし、蓄圧器にあつては超音波探傷試験とする。）は、当該高圧ガス設備の減肉、劣化損傷の検出に対して適切な検査方法を選定して行う。

注²⁾ 省令の技術基準では高圧ガス設備の耐圧性能と強度は別の号で規定されているが、保安検査では両号に基づき高圧ガス設備の耐圧性能・強度に支障を及ぼす減肉、劣化損傷、その他の異常がないことを確認することとし、耐圧性能及び強度に係る検査として一つの項目にまとめた。耐圧試験は、設備の製作完了時点で強度上の健全性が確保されていることを確認するための試験であり、使用されている設備に実際に加わる圧力以上の負荷を与えることはその設備の安全性を損なう恐れがある。このため、保安検査では耐圧試験は実施しないこととした。

注³⁾ 目視検査とは、設備外部表面の腐食、膨れ、割れなどの異常の有無を目視により観察し、設備の健全性を評価する検査で、非破壊検査などの必要性についても検討を行う。したがって、非破壊検査は目視検査の結果を踏まえて行うことが重要である。なお、目視検査は直接目視によるほか、必要に応じファイバースコープ、工業用カメラ、拡大鏡等の検査器具類を使用する。

注⁴⁾ 圧縮水素スタンドに係る高圧ガス設備において、対象ガスである圧縮水素の水素脆化による疲労割れ等の進展については、十分なデータが得ら

れていないため、蓄圧器の外部から超音波探傷検査により内部の状況を確認することが必要である。

4.4 高圧ガス設備の気密性能

高圧ガス設備の気密性能に係る検査は次に掲げる気密試験とし、1年に1回当該高圧ガス設備から漏えい等の異常が無いことを確認する。

4.4.1 気密試験

漏えい等の異常がないことを確認する方法として、発泡液の塗布、ガス漏えい検知器等を用いた測定又は放置法漏れ試験があり、設備の状況、検査場検討を考慮して、これらの方法のうち最適な方法（必要に応じ組み合わせる）を採用して気密性能を確認すること。

なお、放置法漏れ試験は、採用に当たって試験体の温度変化及び圧力変化の影響を補正すること。

4.4.2 高圧ガス設備を開放した場合の気密試験

高圧ガス設備を開放（分解点検・整備、清掃等のために行う開放を含む。4.4.3において同じ。）した場合にあつては、原則として、当該高圧ガス設備の常用の圧力以上の圧力¹⁾で、危険性のない気体を用いて気密試験を実施する。

注¹⁾ 検査の状況によって危険がないと判断される場合は、十分なガス置換を行った上で、当該高圧ガス設備の常用の圧力以上の圧力で、運転状態の高圧ガスを用いて気密試験を実施してもよい。

4.4.3 高圧ガス設備を開放しない場合の気密試験

当該高圧ガス設備の運転状態の圧力で、運転状態の高圧ガス又は危険性のない気体を用いて気密試験を実施する。

5. 計装・電気設備

5.1 計装設備

5.1.1 温度計

高圧ガス設備の温度計に係る検査は目視及び精度検査とし、5.1.1.1及び5.1.1.2による。ただし、運転を停止することなく検査を行うことができる施設¹⁾の運転状態で行う検査において温度計の検出部の取外しが困難な場合は、5.1.1.3に示す一定の要件を満足する場合に限り、5.1.1.3に示す「代替比較検査」とすることができる。なお、当該設備内の温度が常用の温度を超えた場合に、直ちに常用の温度の範囲内に戻すための措置の検査等は、6.1による。

注¹⁾ 運転を停止することなく検査を行うことができる施設とは、次に掲げるものをいう（以下同じ。）

- a) 認定保安検査実施者の運転を停止することなく検査ができる製造施設
- b) 高圧ガスの製造の目的から運転を停止することができない製造施設であつて、取り扱うガスに腐食性がなく、かつ、不純物や水分の混

入等による腐食や劣化損傷が生じないように管理されているもの

5.1.1.1 目視検査

温度計に破損、変形その他の異常がないことを2年に1回目視により確認する。

5.1.1.2 精度検査

温度計精度確認用器具を用いて精度を測定²⁾し、温度計の誤差があらかじめ定められた許容差以内であることを2年に1回確認する。

許容差は次の各号のいずれかを満足すること。

- a) 該当する J I S 規格に定める許容差又はこれと同等程度以上のもの
- b) 当該温度計の一目量（一定間隔をもって断続的に指示又は記録をする装置を有する温度計³⁾の場合にあつては通常用いられる測定範囲の最大値と最小値の差の千分の五)

注²⁾ 温度計精度確認用器具は、計量法等に基づきトレーサビリティの取れた計測器とすること。

注³⁾ 一定間隔を持って断続的に指示又は記録する装置を有する温度計とは、検出部、変換器部、DCS、記録計等の指示又は記録を行う装置により構成された温度計測装置の検出部のことをいう。

5.1.1.3 代替比較検査

下記の全ての要件を満足する場合にあつては、当該温度計と指示変化が同一な範囲に設置された温度計（以下「比較温度計⁴⁾」という）との指示差を半年に1回以上確認することで、精度検査⁵⁾に代えることができる。

- a) 当該温度計の残寿命が次回停止検査までの期間以上であること。
- b) 当該温度計と比較温度計との間で応答に遅れ⁶⁾が生じないこと。
- c) 比較温度計との比較を2年以上の期間において半年に1回以上行い、当該温度計と比較温度計との指示差（一定差で推移している場合は指示差の振れ幅）が5.1.1.2で示す許容差以内であること。ただし、当該温度計と比較温度計の種類が異なる場合は大きい方の許容差を採用する。

注⁴⁾ 比較温度計とは、当該温度計と温度変化が同一な範囲に設置された温度計で、適正な周期（時期）のもと校正がなされている温度計をいう。

注⁵⁾ 当該温度計にダブルエレメントの温度計を使用した場合、もう片方の温度計は比較温度計及び当該温度計故障時の予備計器として使用できるものとする。

注⁶⁾ 応答遅れがないこととは、運転温度等の変化に対して両者の指示の変化に保安上、あるいは運転操作上有害なタイムラグがないことをいう。

5.1.2 圧力計

高圧ガス設備の圧力計に係る検査は目視及び精度検査とし、5.1.2.1及び5.1.2.2による。ただし、運転を停止することなく検査を行うことができる施設の運転状態で行う検査において圧力計の検出部の取外しが困難な場合は、5.1.2.3に示す一定の要件を満足する場合に限り、5.1.2.3に示す代替比較検査とすることができる。

5.1.2.1 目視検査

圧力計に破損、変形その他の異常がないことを2年に1回目視により確認する。

5.1.2.2 精度検査

圧力計精度確認用器具を用いて精度を測定¹⁾し、圧力計の誤差があらかじめ定められた許容差以内であることを2年に1回確認する。

許容差は次の各号のいずれかを満足すること。

- a) 該当する J I S 規格に定める許容差又はこれと同等程度以上のもの
- b) 当該圧力計の2分の1目量（一定間隔をもって断続的に指示又は記録をする装置を有する圧力計²⁾の場合にあっては通常用いられる測定範囲の最大値の千分の五)

注¹⁾ 圧力計精度確認用器具は、計量法等に基づきトレーサビリティの取れた計測器とすること。

注²⁾ 一定間隔をもって断続的に指示又は記録をする装置を有する圧力計とは、検出部、変換器部、DCS、記録計等の指示又は記録を行う装置により構成された圧力計測装置の検出部をいう。

5.1.2.3 代替比較検査

下記の全ての要件を満足する場合にあっては、当該圧力計と指示変化が同一な範囲に設置された圧力計（以下「比較圧力計³⁾」という）との指示差を半年に1回以上確認することで、精度検査に代えることができる。

- a) 当該圧力計の残寿命が次回停止検査までの期間以上であること。
- b) 当該圧力計と比較圧力計との間で応答に遅れ⁴⁾が生じないこと。
- c) 比較圧力計との比較を2年以上の期間において半年に1回以上行い、当該圧力計と比較圧力計との指示差（一定差で推移している場合は指示差の振れ幅）が5.1.2.2で示す許容差以内であること。ただし、当該圧力計と比較圧力計の種類が異なる場合は大きい方の許容差を採用する。

注³⁾ 比較圧力計とは当該圧力計と圧力変化が同一な範囲に設置された圧力計で、適正な周期（時期）のもと校正がなされている圧力計をいう。

注⁴⁾ 応答遅れがないこととは、運転圧力等の変化に対して両者の指示の変化に保安上、あるいは運転操作上有害なタイムラグがないことをいう。

5.1.3 液面計等

液化ガス貯槽に設けられた液面計に係る検査は目視とし、5.1.3.1による。

液面計にガラス液面計を使用している場合において、貯槽と当該液面計とを接続する配管に設けた止め弁に係る検査は目視及び作動検査とし、5.1.3.1及び5.1.3.2による。ただし、液面計が差圧式の場合には、精度検査を実施することとし、5.1.2による。

5.1.3.1 目視検査

外観¹⁾に破損、変形その他の異常のないことを1年に1回目視により確認する。

注¹⁾ 外観には、位置・方向等を含む。

5.1.3.2 止め弁の作動検査

貯槽と液面計とを接続する配管に設けた手動式及び自動式の止め弁が正常に作動

することを1年に1回確認する。ただし、当該貯槽に貯液されており、液面計が取り付けられた状態での自動式の止め弁の作動検査を行うことが不適当な場合²⁾は、貯槽開放検査時等に液面計を取り外して、自動式止め弁の適切な整備を実施し、作動検査を行う。

注²⁾ 自動式止め弁の作動検査を行うことが不適当な場合とは、貯液が可燃性ガス、或いは毒性ガス等の場合であって、作動検査を実施することで保安所上の問題を生じる可能性がある場合を言う。

5.2 電気設備

5.2.1 電気設備の防爆構造

高圧ガス設備に設けられた電気設備の防爆構造に係る検査は目視とし、1年に1回外観¹⁾に破損、腐食、変形、その他の異常²⁾がないことを目視により確認する。

注¹⁾ 外観には、取付位置・構造等を含む。

注²⁾ ボルト緩み、腐食、異物衝突等により電気設備の本体、端子箱の合わせ面等に破損、変形等

5.2.2 保安電力等

保安電力に係る検査は目視及び作動検査とし、5.2.2.1及び5.2.2.2による。

5.2.2.1 目視検査

保安電力等設備の状態¹⁾及び周囲の状態²⁾を1年に1回目視により確認する。

注¹⁾ 電源装置にあつては、状態表示灯、電圧・周波数、スイッチ類の位置、各部の温度や異音の有無等、また、停止待機中のエンジン駆動発電機等にあつては、表示灯、燃料や潤滑油のレベル及びスイッチ類の状態等について確認する。

注²⁾ 保安電力等が作動した時に運転に支障となる物がないことを確認する。

5.2.2.2 作動検査

停電等により設備の機能が失われることのないよう、直ちに保安電力等に切り替わることを、1年に1回模擬の停電状態にして作動させ、確実に保安電力が供給できることを確認する。また、買電2系統受電や買電と自家発電との組み合わせ受電設備にあつては、保安電力が給電されていることを電圧確認で行う。ただし、運転を停止することなく検査を行うことができる施設の運転状態で行う検査においては、「代替検査」³⁾とすることができる。

注³⁾ 保安電力が給電されていることをメーター、計測器又は表示灯で確認する。無停電電源装置（UPS）を含む蓄電池装置にあつては、蓄電池の供給電圧が維持されていることを確認する。エンジン駆動発電機にあつては、エンジンが起動し、定格電圧が得られることを確認する。

5.2.3 静電気除去措置

製造設備¹⁾に設けられた静電気除去措置に係る検査は目視及び接地抵抗値測定と

し、5.2.3.1及び5.2.3.2による。

注¹⁾ 燃料電池自動車の車体は対象外であり、静電気除去措置は不要。

5.2.3.1 目視検査

外観に腐食、破損、変形その他の異常²⁾がないことを1年に1回目視により確認する。

注²⁾ 静電気除去措置としての接地極、配管や塔槽類の接地ピース、避雷針、ボンディング用接続線等及びそこに接続する接地線等について、取付忘れ、接続の状態並びに締付部での割れや破断がないことを確認する。

5.2.3.2 接地抵抗値測定

接地抵抗値について、1年に1回接地抵抗測定器具を用いた測定³⁾により確認する。

注³⁾ 完成検査時の測定箇所での測定し、経年変化を管理する。

5.2.4 インターロック機構

可燃性ガス若しくは毒性ガスの製造設備又はこれらの製造設備の計装回路のインターロック機構に係る検査は目視及び作動検査とし、5.2.4.1及び5.2.4.2による。

5.2.4.1 目視検査

外観に破損その他の異常がないことを1年に1回目視により確認する。

5.2.4.2 作動検査

計装回路のインターロック機構が正常に機能することを1年に1回作動検査¹⁾により確認する。ただし、運転を停止することなく検査を行うことができる施設の運転状態で行う検査においては、模擬信号により検査する。また、操作端については、操作端への出力が正常に出力されていることを確認する。

注¹⁾ 停止中のインターロック機構の作動検査はインターロックに組み込まれている遮断弁の作動検査を含む。また、運転中のインターロック機構の作動検査とは、模擬信号によりインターロック機構を動作させ操作端への出力が正常に出力されている検査であり、インターロックに組み込まれている遮断弁及び併用されている調節弁の実作動検査は含まない。

6. 保安・防災設備

6.1 常用の温度の範囲に戻す措置

高圧ガス設備内の温度が常用の温度を超えた場合に、直ちに常用の温度の範囲に戻すための措置に係る検査は目視及び作動検査とし、6.1.1及び6.1.2による。なお、高圧ガス設備の温度計の設置状況および当該温度計の精度の検査は5.1.1による。

6.1.1 目視検査

外観¹⁾に、腐食、損傷、変形、その他の異常のないことを1年に1回目視により確認する。

注¹⁾ 外観には、取付位置、方向を含む。

6.1.2 作動検査

常用の温度の範囲に戻す措置の機能に異常のないことを作動検査により1年に1回確認する。ただし、運転を停止することなく検査を行うことができる施設の運転状態で行う検査においては、運転状態での調節機能²⁾が正常に行われていることにより確認する。

注²⁾ 調節機能とは、運転中において、設定された目標値に対し操作出力により操作端を動作させ、目標値に計測値を一致させるよう自動にて制御する機能のこと

6.2 安全装置等

高圧ガス設備の安全装置に係る検査は目視及びバネ式安全弁、圧力スイッチ等の信号を受け作動する圧力リリーフ弁及び、減圧弁等に対して行う作動検査とし、6.2.1～6.2.4による。

6.2.1 目視検査

外観に、腐食、損傷、変形その他の異常のないことを1年に1回目視により確認する。

6.2.2 バネ式安全弁作動検査

バネ式安全弁を設置した状態又は取り外した状態で、作動検査用器具若しくは設備を用いた作動検査を1年に1回（日本工業規格B8210（1994）蒸気用及びガス用ばね安全弁と同等の構造及び性能をもつ安全弁（揚程式でリフトが弁座口の十五分の一未満のもの、呼び径が25未満のソフトシート形のものを除く。）は2年に1回、日本工業規格B8210（1994）全量式蒸気用及びガス用ばね安全弁と同等の構造及び性能をもつ安全弁（呼び径が25未満のソフトシート形以外のものであって法第35条第一項第二号の認定に係る特定施設に係るものに限る）は4年に1回）行う。

6.2.3 圧力リリーフ弁の作動検査

圧力リリーフ弁を設置した状態で実ガスを用い、システムとして以下の検査を行う。なお、実ガスを用いることが不可能な場合には、取り外した状態で安全な不活性ガスを用いて実施すること。

- a) 圧力スイッチ等の精度検査¹⁾は、5.1.2に準じて2年に1回行う。またその際、正常な信号が出力されることを確認する。
- b) 圧力リリーフ弁については、圧力スイッチ等の信号又は模擬信号を受け、安全弁作動圧力以下で当初計画通りのリフトにて開になることを1年に1回確認する。
- c) 放出水素量の制御がオリフィスによる場合には、流路及びその付近に劣化、破損、詰まり等がないこと等を、目視により1年に1回²⁾確認する。

注¹⁾ 圧力スイッチ等は防爆構造とし、0.5MPa以下の圧力変化を検出できること。

注²⁾ 検査にて異常が発見されなかった場合には、次回以降の検査は2年に1回とすることができる。

6.2.4 減圧弁の作動検査

減圧弁を設置した状態で実ガスを用い、システムとして以下の検査を行う。なお、実ガスを用いることが不可能な場合には、取り外した状態で安全な不活性ガスを用いて実施すること。

- a) 圧力計の精度検査は、5.1.2 に準じて2年に1回行う。またその際、正常な値が表示されることを確認する。
- b) 減圧弁については、2次圧が当初計画常用圧力どおりかつ、計画圧力以下に設定可能となることを1年に1回確認する。

6.3 安全弁等の放出管

高圧ガス設備の安全弁又は破裂板及び圧力リリーフ弁の放出管に係る検査は目視及び測定とし、6.3.1 及び 6.3.2 による。ただし、測定については、前回保安検査以降放出管に変更のないことを記録により確認した場合は、その確認をもって測定に代えることができる。

6.3.1 目視検査

外観に腐食、損傷、変形、その他の異常のないこと¹⁾を1年に1回目視により確認する。

注¹⁾ 開口部位置付近の状況確認を含む。

6.3.2 測定

放出管の開口部の位置を、1年に1回巻き尺その他の測定器具を用いた実測により確認する。ただし、規定の高さを満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合は、目視又は図面による確認とすることができる。

6.4 貯槽、移動式製造設備及び蓄圧器の温度上昇防止装置、貯槽の耐熱・冷却装置

近隣火災等が発生した場合の熱放射による貯槽、その支柱及びその他設備に講じた温度の上昇を防止するための装置は散水装置等であり、これに係る検査は目視及び作動検査とし、6.4.1 及び 6.4.2 による。

蓄圧器の温度上昇を検知し、警報し、かつ、自動的に製造設備の運転を停止するとともに、温度の上昇を防止するための装置に係る検査は目視及び作動検査とし、6.4.1～6.4.4 による。

また、移動式製造設備の車両が停止する位置に講じた、自動的に温度の上昇を防止するための装置に係る検査は目視及び作動検査とし、6.4.1、6.4.2、6.4.5 及び 6.4.6 による。

6.4.1 目視検査

外観に腐食、損傷、変形、その他の異常のないことを1年に1回目視により確認する。

6.4.2 作動検査

温度の上昇を防止するための措置で作動させることにより当該機能を保有させる装置については、その機能を1年に1回作動検査により確認する。ただし、作動させることにより被対象設備へ悪影響を及ぼす可能性がある場合¹⁾は、当該措置の

次のすべての確認を実施することにより空気等安全な気体を用いた通気テストに
よることができる。

- a) 事業所内の用役供給量の確認により、所定量が当該装置に確保されていること。
- b) 対象設備直近の一次弁まで通水作動させ、当該措置の直近弁1次側に適正な圧が確保されていること。
- c) 散水設備等の本管に錆等の詰まりがないことを液体の適当量のブローにより確認する。
- d) 出口ノズル及び給水配管に異常がないこと。

注¹⁾ 「被対象設備へ悪影響を及ぼす可能性がある場合」とは、水利として海水を使用している場合等をいう。

6.4.3 目視検査（蓄圧器）

温度上昇を検知し、警報し、かつ、自動的に製造設備の運転を停止させるとともに、温度の上昇を防止するための温度警報器の外観に動作に支障をきたす異常がないことを1年に1回以上目視により確認する。

6.4.4 作動検査（蓄圧器）

温度警報器を模擬信号又は模擬操作により作動させ、正常に警報を発すること及び圧縮機等が停止動作すること及び散水装置等が作動すること又は正常な信号が出力されることを1年に1回以上作動検査により確認する。

6.4.5 目視検査（移動式製造設備）

温度上昇を検知し、自動的に温度の上昇を防止するための温度警報器の外観に動作に支障をきたす異常がないことを1年に1回以上目視により確認する。

6.4.6 作動検査（移動式製造設備）

温度警報器を模擬信号又は模擬操作により作動させ、正常に散水装置等が作動すること又は正常な信号が出力されることを1年に1回以上作動検査により確認する。

6.5 負圧防止措置

低温貯槽の負圧防止措置に係る検査は目視及び作動検査とし、6.5.1及び6.5.2による。

6.5.1 目視検査

外観に腐食、損傷、変形、その他の異常がないことを1年に1回目視により確認する。

6.5.2 作動検査

負圧防止措置の機能に異常のないことを1年に1回作動検査により確認する¹⁾。ただし、運転を停止することなく検査を行うことができる施設に於ける圧力警報設備及び圧力と連動する緊急遮断装置を設けた冷凍制御設備又は送液設備の運転状態で行う検査については、模擬信号²⁾により検査する。

注¹⁾ 真空安全弁のうち重錘式のものにあつては、弁体の質量確認及び摺動部、シート面等の各部に異常がないことの確認によることができる。

注²⁾ 模擬信号には、圧力等を模擬で入力する方法の他に、電気信号、空気信

号等による模擬信号を含む。また、出力信号の確認は、操作端へ出力する信号を確認する方法の他に、シーケンス回路の一部となる警報回路の動作による確認、操作端へ出力する信号のランプ表示等による確認を含む。

6.6 貯槽及び蓄圧器の配管に取り付けた遮断装置

圧縮水素の貯槽及び蓄圧器の配管に講じた圧縮水素を送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる2個以上の遮断措置に係る検査は目視、作動検査及び弁座の漏れ検査とし、6.6.1～6.6.3による。

6.6.1 目視検査

遠隔遮断に係る設備が、遮断に支障の無い状態であることを1年に1回目視により確認¹⁾する。

注¹⁾ 設備の腐食、損傷、変形、汚れ、シグナルランプ等の表示を確認する。

6.6.2 作動検査

作動検査は作動域全域について遠隔操作にて正常に作動することを1年に1回確認する。ただし、通常使用し作動させている場合には、その記録を確認することによって代替することができる。

6.6.3 弁座漏れ検査

弁座漏れ検査は保安上支障のない漏れ量以下であることを、貯槽開放時に確認する。ただし、開放検査の周期（時期）が3年を超える貯槽又は開放検査を実施する必要がない貯槽においては5年以内の間に弁座漏れ検査を実施する。

6.7 貯槽の配管に設けたバルブ

貯槽の配管に設けたバルブ（ただし、蓄圧器が危険な状態となったときに圧縮水素を安全に放出するための措置として設けたバルブを含む）に係る検査は目視及び、作動検査とし、6.7.1及び6.7.2による。

6.7.1 目視検査

外観に腐食、破損、変形、その他の異常がないことを1年に1回目視により確認する。

6.7.2 作動検査

バルブの作動について1年に1回良好に作動¹⁾確認する。ただし、通常使用し作動させている場合には、その記録を確認することによって代替することができる。

注¹⁾ 良好に作動とは、弁軸等の固着がないことを確認するための検査であり、必ずしも弁を全域作動させることを要しない。

6.8 貯槽配管の緊急遮断装置

液化石油ガスの貯槽の配管に講じた液化石油ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置に係る検査は目視、作動検査及び弁座の漏れ検査とし、6.8.1～6.8.3による。

6.8.1 目視検査

緊急遮断に係る設備が、緊急遮断に支障の無い状態であることを1年に1回目視により確認¹⁾する。

注¹⁾ 設備の腐食、損傷、変形、汚れ、シグナルランプ等の表示を確認する。

6.8.2 作動検査

作動検査は作動域全域について遠隔操作にて正常に作動することを1年に1回確認する。ただし、運転を停止することなく検査を行うことができる施設の運転状態で行う検査及び開放検査の周期（時期）が3年を超える貯槽又は開放検査を実施する必要がない貯槽の弁座漏れ検査を行わない年の検査においては、部分作動検査²⁾にて代替することができる。

注²⁾ 部分作動検査とは弁を全域動作させるものではなく、弁軸等の固着が無いことを確認する為の検査である。

6.8.3 弁座漏れ検査

弁座漏れ検査は保安上支障のない漏れ量以下であることを、貯槽開放時に確認する。ただし、開放検査の周期（時期）が3年を超える貯槽又は開放検査を実施する必要がない貯槽においては5年以内の間に弁座漏れ検査を実施する。

6.9 配管等の接合

圧縮水素のガス設備に係る配管、管継手及びバルブの接合状態に係る検査は1年に1回記録確認又は図面確認による。ただし、前回保安検査以降接合状態に変更のないことを記録により確認した場合は、その確認をもって記録確認又は図面確認に代えることができる。

6.10 圧縮機、蓄圧器とディスペンサー間等の障壁

圧縮機及び蓄圧器とディスペンサーとの間、並びに、圧縮機と10MPa以上の圧縮ガスを充填する場所又は、当該ガスの充填容器の容器置場との間に設置された障壁に係る検査は1年に1回外観に腐食、損傷、変形、その他の異常のないことを目視により確認する。

6.11 計器室

a) 計器室の位置に係る検査は距離測定とし、6.11.1による。ただし、前回保安検査以降製造設備及び計器室の設置状況に変更のないことを記録により確認した場合は、その確認をもって距離測定に代えることができる。

b) 計器室の構造（耐火構造、防火戸、二重扉等）に係る検査は目視とし、6.11.2による。

6.11.1 距離測定

計器室と特殊反応設備等との距離について、1年に1回巻き尺その他の測定器具を用いた距離の実測により確認する。ただし、規定の距離を満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合は、目視又は図面による確認とすることができる。可燃性ガス等の侵入防止措置として計器室入口の床面位置を地上より高くした場合にあっては、1年に1回巻き尺その他の測定器具を用いた床面位置の実測により確認する。ただし、規定の床面位置を満たしていることが目視又は図面により容易に判定できる場合は、目視又は図面による確認とすることができる。

6.11.2 目視検査

計器室出入口、窓ガラス等について破損、変形その他の異常¹⁾のないことを1年

に1回目視により検査する。

注¹⁾ 保圧措置を講じている場合はその確認を含む。

6.12 保安用不活性ガス等

可燃性ガス、毒性ガス及び酸素の特定製造事業所の保安用不活性ガス又はスチームの保有状況又は供給を確実に受けるための措置に係る検査は1年に1回目視により確認する。

6.13 防消火設備

防火設備に係る検査は目視及び作動検査とし、6.13.1及び6.13.2による。消火設備に係る検査は目視とし、6.13.1による。

6.13.1 目視検査

外観に腐食、破損、変形、その他の異常がなく、使用可能な状態となっていることを1年に1回目視により確認する。なお、消火設備が消火器である場合には、メーカー推奨の点検期限に基づき点検がされていることを確認すること。

6.13.2 作動検査

防火設備の機能について、1年に1回作動検査により確認する。ただし、作動させることにより被対象設備へ悪影響を及ぼす可能性がある場合¹⁾は、当該措置の次のすべての確認を実施することにより空気等安全な気体を用いた通気テストによることができる。

- a) 事業所内の用役供給量の確認により、所定量が当該装置に確保されていること。
- b) 対象設備直近の一次弁まで通水作動させ、当該措置の直近弁1次側に適正な圧が確保されていること。
- c) 試験流体本管内の流体の適当量のブローを行い、錆等の詰まりがないこと。
- d) 出口ノズル及び給水配管に異常がないこと。

注¹⁾ 被対象設備へ悪影響を及ぼす可能性がある場合とは、水利として海水を使用している場合や冷却効果により被対象設備の保安に影響を与える（漏えい等）可能性のある場合等をいう。

6.14 通報措置

緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置に係る検査は目視及び使用検査とし、6.14.1及び6.14.2による。

6.14.1 目視検査

通報設備の外観について、破損、変形、その他異常がないこと及び連絡・通報先一覧が明示されていることを1年に1回目視により確認する。

6.14.2 使用検査

連絡・通報設備について、設備が正常に使用出来ることを1年に1回確認する。

6.15 過充填防止のための措置

車両容器に圧縮水素を充填する際の過充填防止のための措置に係る検査は目視とし、6.15.1による。また、安全装置を設けた場合にあっては、その機能を作動検査により確認することとし、6.15.2による。

6.15.1 目視検査

過充填防止のための措置について外気温を測定する位置、動作に支障を来たす腐食、損傷、変形、その他の異常のないことを1年に1回目視により確認する。

6.15.2 作動検査

安全装置を設けた場合にあっては、充填作業を実施し、規定の圧力で充填動作を停止することを1年に1回作動検査により確認する。ただし、日常的に当該機能の検査を実施している場合には、その記録の確認をもって、当該検査に代えることができる。

6.16 防火壁

防火壁に係る検査は目視及び測定とし、6.16.1及び6.16.2による。ただし、前回保安検査以降防火壁の設置状況に変更がないことを記録により確認した場合は、その確認をもって測定に代えることができる。

6.16.1 目視検査

防火壁に腐食、損傷、変形、その他の異常のないことを1年に1回目視により確認する。

6.16.2 測定

防火壁の高さ等を巻尺その他の測定器具を用いた測定により1年に1回確認する。ただし、規定の高さ等を満たしていることが目視又は図面により容易に判断できる場合は、目視又は図面による確認とすることができる。

6.17 外部から供給される圧縮水素の受入配管の緊急遮断措置

施設の外部から供給される圧縮水素を受け入れる配管に講じた緊急時に水素ガスの供給を遮断するための措置に係る検査は目視、作動検査及び弁座の漏れ検査とし、6.17.1～6.17.3による。

6.17.1 目視検査

緊急遮断弁、遮断ボタンなど配管に講じた緊急時に水素ガスの供給を遮断するための措置の外観に、動作に支障を来たす異常がないことを1年に1回目視により確認する。

6.17.2 作動検査

遮断ボタンの操作等により、正常に圧縮水素ガスの供給を遮断することを1年に1回作動検査により確認する。

6.17.3 弁座漏れ検査

弁座漏れ検査は保安上支障のない漏れ量以下であることを確認する。

6.18 圧縮機の爆発、漏えい、損傷防止措置

圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷を防止するための措置に係る検査は目視及び作動検査とし、6.18.1及び6.18.2による。

6.18.1 目視検査

圧力警報設備など圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷を防止するための措置の外観に、動作に支障を来たす異常がないことを1年に1回目視により確認する。また、圧縮機室については、外観に腐食、損傷、変形その他異常のないことを、1年に1回以上目視により確認する。

6.18.2 作動検査

圧縮機に講じた爆発、漏えい、損傷を防止するための措置について、以下の機能が正常に動作すること又は正常な信号が出力されることを1年に1回作動検査により確認する¹⁾。

- a) 圧縮水素スタンドの圧縮機には、圧縮機の入口配管に設けられた緊急遮断装置が閉止状態にあるときに、起動できない措置
- b) 圧縮機の吸入側圧力が負圧²⁾になるおそれが生じたときには、自動的に停止する機能
- c) 圧縮機の吐出側圧力が許容圧力を超えるおそれが生じたときには、自動的に停止する機能
- d) 圧縮機の吐出側の圧力を常用圧力以下に、自動的に制御する機能の動作確認
- e) 圧縮機室に設置した換気装置が停止した際には、自動的に停止する機能の動作確認

注¹⁾ 圧力警報設備の動作が正常であることが確認された場合には、模擬信号による作動検査を実施することができる。

注²⁾ 負圧とは大気圧未満とする。

6.19 ディスペンサーの遮断装置及び漏えい防止措置

ディスペンサー内の充填ラインに設置された遮断装置に係る検査は目視、作動検査及び弁座の漏れ検査とし、6.19.1～6.19.3による。充填ホースに設置された漏えい防止措置に係る検査は目視及び作動検査とし、6.19.1及び6.19.4による。

6.19.1 目視検査

外観に腐食、損傷、変形、汚れ、その他の異常のないことを1年に1回目視により確認する。

6.19.2 遮断装置の作動検査

遮断装置について、充填作業を実施し、規定の圧力で圧縮水素を遮断することを、1年に1回作動検査により確認する。ただし、充填動作が停止することを日常的に検査している場合には、その記録の確認をもって当該検査に代えることができる。

6.19.3 弁座漏れ検査

弁座漏れ検査は保安上支障のない漏れ量以下であることを確認する。

6.19.4 漏えい防止措置の作動検査

漏洩防止措置は、次の設備の機能につき検査を行う。

- a) 充填ホース側の接続カップリング付属の充填弁が、車両のガス充填口と接続されていないときには、開とならず、又シール性能が保たれ圧縮水素を外部へ漏えいさせない構造に係る検査は車両のガス充填口と接続されていない状態で、充填弁が開にならないこと及び充填ホース側の圧力が時間とともに降下しないことを1年に1回確認する。ただし、当該漏洩防止措置の作動状況を日常的に検査している場合には、その記録の確認をもって当該検査に代えることができる。
- b) 製造設備を停止した場合、充填ホース内の圧縮水素の容積を自動的に20リット

ル以下にする機能に係る検査は水素ガスが残留するホースの内容積を図面によって確認し、併せて、充填ホース側の残留圧力を1年に1回確認する。ただし、当該漏洩防止措置の作動状況を日常的に検査している場合には、その記録の確認をもって当該検査に代えることができる。

6.20 ディスペンサーホースの損傷防止措置

ディスペンサーのホースに設置される損傷防止措置に係る検査は目視及び作動検査とし、6.20.1及び6.20.2による。

6.20.1 目視検査

緊急離脱カップラー及びホース本体の外観に腐食、損傷、変形、汚れ、その他の異常のないことを1年に1回目視により確認する。

6.20.2 作動検査

緊急離脱カップラーについて、充填ホースに著しい引張力が加わった場合に確実に離脱する機能を、当該事業所が運用に供している同一仕様毎に1個のカップラーを対象¹⁾として、1年に1回作動検査²⁾³⁾により確認する。

注¹⁾ 対象とするカップラーは、毎年同じものとはせず、全てのカップラーが対象となるように選択すること。

注²⁾ 作動検査及びその再組立ては事業所では行わずメーカー等に依頼することとし、検査はカップラーをホースから外し、単体で行うこと。なお、検査により不具合が発生した場合には、同一仕様のカップラーをさらに1個追加して検査を行う。2個ともに不具合が発生した場合には、同一仕様のカップラー全てを検査する。

注³⁾ カップラーの作動検査の際、離脱部位（上流側及び下流側）の気密検査を実施すること。

6.21 漏えいガスの検知警報設備

施設に講じたガス漏えいを検知し、警報するための設備に係る検査は目視及び作動検査とし、6.21.1及び6.21.2による。

6.21.1 目視検査

施設に講じたガス漏えいを検知し、警報するための設備の外観に腐食、損傷、変形、汚れ、その他の異常のないことを1年に1回目視により確認する。

6.21.2 作動検査

試験用標準ガスによりガス検知器を作動¹⁾させ、正常に警報が動作すること又は正常な信号が出力されることを1年に1回作動検査により確認する。

注¹⁾ 検知警報設備の発信に至るまでの遅れは、警報設定値の1.6倍の濃度において、通常30秒以内であること。また、取扱説明書又は仕様書に記載された点検事項（表示灯・指示計の指針・検知部の状態、サンプリング系の状態等）を確認すること。

6.22 漏えいガスの検知による自動停止装置

施設に講じたガス漏えいを検知し、製造設備の運転を自動的に停止するための装置に係る検査は目視及び作動検査とし、6.22.1及び6.22.2による。

6.22.1 目視検査

施設に講じたガス漏えいを検知し製造設備の運転を自動的に停止するための装置の外観に、動作に支障を来たす異常がないことを1年に1回目視により確認する。

6.22.2 作動検査

6.21.2の作動検査によりガス検知器を作動させ、正常に圧縮機等が停止動作することを1年に1回作動検査により確認する。

6.23 感震装置

地盤の振動を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための感震装置に係る検査は目視及び作動検査とし、6.23.1及び6.23.2による。

6.23.1 目視検査

外観及び周囲に、動作に支障を来たす異常がないことを1年に1回目視により確認する。

6.23.2 作動検査

感震装置を1年に1回作動¹⁾させ、正常に動作すること又は正常な信号が出力されることを確認する。

注¹⁾ 感震装置に点検用ボタンが装備されている場合、点検用ボタンにより作動検査を行うことができる。

6.24 自動停止装置、自動温度上昇防止装置の起動装置

自動停止装置及び自動温度上昇防止装置の起動装置に係る検査は目視及び作動検査とし、6.24.1及び6.24.2による。

6.24.1 目視検査

緊急停止ボタンなどの設置位置及び自動停止装置等の起動装置について、動作に支障を来たす外観の異常がないことを1年に1回目視により確認する。

6.24.2 作動検査

緊急停止ボタンを1年に1回作動させ、正常に動作すること又は正常な信号が出力されることを確認する。

6.25 火災の検知警報、自動停止装置、温度上昇防止装置

ディスプレイの周囲及び蓄圧器に講じた火災を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置及び蓄圧器の温度上昇を防止する装置に係る検査は目視及び作動検査とし、6.25.1及び6.25.2による。

6.25.1 目視検査

火災検知器、遮断弁など施設に講じた火災を検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置及び蓄圧器の温度上昇を防止するための装置の外観に腐食、破損、変形、その他の異常がなく、動作に支障を来たす異常がないことを1年に1回目視により確認する。

6.25.2 作動検査

試験用火災等により火災検知器が火災を検知し、警報を発し、正常に圧縮機が停止動作すること及び蓄圧器の温度上昇を防止するための装置が起動動作すること又は正常な信号が出力されることを1年に1回作動検査により確認する。

6.26 圧縮機・加圧設備の自動停止等の措置

圧縮機及び加圧設備の運転を自動停止する措置に係る検査は作動検査とし、

6.26.1による。また、これらの措置等が作動しているときには、圧縮機及び加圧設備を起動できない措置に係る検査は作動検査とし、6.26.2による。

6.26.1 作動検査（自動停止）

圧縮機等の運転を自動停止する措置の機能について、以下の機能を1年に1回検査し、正常に圧縮機が停止動作すること又は正常な信号が出力されることを確認する¹⁾。

- a) 6.4 貯槽、移動式製造設備及び蓄圧器の温度上昇防止装置、貯槽の耐熱・冷却措置（蓄圧器に限る）（一般則第7条の3第2項第20号）
- b) 6.18 圧縮機の爆発、漏えい、損傷防止措置（同第6号）
- c) 6.22 漏えいガスの検知による自動停止装置（同第16号）
- d) 6.23 感震装置による自動停止装置（同第17号）
- e) 6.24 自動停止装置、自動温度上昇防止装置の起動装置による停止装置（同第21号）
- f) 6.25 火災の検知警報、自動停止装置、温度上昇防止装置（同第18号・19号）

また、圧縮機等が停止した際に自動的に閉止する遮断弁²⁾（外部から圧縮水素を受け入れる配管に設けた遮断弁・圧縮水素の貯槽（蓄圧器等）に設けた遮断弁・ディスプレイに設けた遮断弁）については、正常に作動し、閉止状態に異常が生じた場合は警報を発すること、又は正常な信号が出力されることを確認する。

注¹⁾ 各警報設備の動作が正常であることが確認された場合には、模擬信号による作動検査を実施することができる。

注²⁾ 遮断弁の作動検査は6.6、6.17、6.19の緊急遮断装置に示す内容により確認する。

6.26.2 起動しないことを確認する作動検査

圧縮機等の運転を自動停止する措置及び緊急遮断装置が作動しているとき及び閉止状態のときには、圧縮機等を起動できない措置の機能について、以下の機能を1年に1回検査し、圧縮機等が起動できないこと又は正常な信号が出力されることを確認した上で、模擬信号による作動検査を実施する。

- a) 6.4 貯槽、移動式製造設備及び蓄圧器の温度上昇防止装置、貯槽の耐熱・冷却措置（蓄圧器に限る）
- b) 6.18 圧縮機の爆発、漏えい、損傷防止措置（圧縮機室に設けられた換気装置の停止中、外部から圧縮水素を受け入れる配管及び圧縮水素貯槽の入口配管並びに圧縮機入口配管に設けた緊急遮断装置が閉止（圧縮機が起動しない条件としている項目に限る。）のときに圧縮機を起動できない措置）の作動確認
- c) 6.22 漏えいガスの検知による自動停止装置
- d) 6.23 感震装置による自動停止装置
- e) 6.24 自動停止装置、自動温度上昇防止装置の起動装置による停止装置

f) 6.25 火災の検知警報、自動停止装置、温度上昇防止装置

6.27 直射日光を遮るための措置

容器置場の直射日光を遮るための措置に係る検査は目視及び記録又は図面確認とし、6.27.1及び6.27.2による。ただし、充填容器等から圧縮水素を受け入れる配管に圧力リリーフ弁を設けた場合は、6.2による。

6.27.1 目視検査

不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量の屋根による場合、外観¹⁾について、損傷、変形、その他の異常のないことを1年に1回目視により確認する。

注¹⁾ 外観には、取付位置・方向・使用材料等を含む。

6.27.2 記録確認又は図面確認検査

容器置場の屋根に使用されている材料に係る検査は1年に1回記録又は図面により確認する。ただし、前回保安検査以降材料に変更のないことを記録により確認した場合は、その確認をもって記録確認又は図面確認に代えることができる。

6.28 圧縮水素の流量増加防止措置

蓄圧器の出口及び充填容器の出口等に設けた圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置に係る検査は目視及び作動検査とし、6.28.1及び6.28.2による。

6.28.1 目視検査

圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置の設置状況及び外観に腐食、損傷、変形、その他の異常のないことを1年に1回目視により確認する。

6.28.2 作動検査

圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置に係る作動検査は空気など安全なガスを用いた作動試験を行うことにより実施する。ただし、前回保安検査以降の作動検査又は、外部での分解点検・整備のための開放時の作動検査の結果の記録により確認した場合はその確認をもって作動検査に代えることができる。

6.29 常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止する措置

常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止する措置に係る検査は目視及び作動検査とし、6.29.1及び6.29.2による。

6.29.1 目視検査

外観に腐食、損傷、変形、その他の異常がないことを1年に1回目視により確認する。

6.29.2 作動検査

逆止弁等を設置した状態又は、取り外した状態で安全な不活性ガスを用いて1年に1回作動検査により確認する。ただし、前回保安検査以降外部での分解点検・整備のための開放時の作動検査の結果を記録により確認した場合は、その確認をもって作動検査に代えることができる。

6.30 容器置場への車両衝突防止措置

容器置場に講じた車両の衝突を防止するための措置に係る検査は1年に1回外観¹⁾に腐食、損傷、変形、その他の異常のないことを目視により確認する。

注¹⁾ 外観には、取付位置・構造等を含む。

6.31 圧縮水素の充填流量の制限措置

容器に圧縮水素を充填する際、急速充填の温度上昇により当該容器を損傷させないための措置に係る検査は充填流量の制御、蓄圧器群の切り替え制御等を行うシステムの目視及び作動検査とし、6.31.1及び6.31.2による。

6.31.1 目視検査

充填流量の制御、蓄圧器群の切り替え制御等を行うシステムについて、その動作に支障を来す異常のないことを1年に1回目視により確認する。ただし、日常的に当該機能の検査を実施している場合には、その記録の確認をもって、当該検査に代えることができる。

6.31.2 作動検査

充填流量の制御、蓄圧器群の切り替え制御等を行うシステムについて、その動作が当初設計通り作動していることを1年に1回作動検査により確認する。ただし、日常的に当該機能の検査を実施している場合には、その記録の確認をもって、当該検査に代えることができる。

6.32 液化ガスの流出防止措置

貯槽の周囲に講じた流出を防止するための措置に係る検査は目視及び測定とし、6.32.1及び6.32.2による。

6.32.1 目視検査

外観に亀裂、崩れ、損傷、その他の異常がないことを1年に1回目視により確認する。

6.32.2 測定

当該流出防止措置の主要な寸法を1年に1回巻尺その他の測定器具を用いた実測により確認する。ただし、前回保安検査以降当該流出防止措置に変更のないことを記録により確認した場合は、その確認をもって測定に代えることができる。