

00063	BTX製造装置加熱炉加熱管の破裂、火災
発災年月日	1978年6月15日
装置	BTX製造装置
運転状況	定常運転中・ルーチン作業中
特徴	加熱管内でのベーパーロックによる偏流発生・流れ停止による加熱管空焚きでの破断による炉内火災

